

---

## Selbstbeschreibung unserer Barrierefreiheit - Zusammenfassung der Antworten

---

### Anreise

#### **Entfernung zur nächsten Haltestelle:**

Die nächste Haltestelle ist 210 m entfernt

Wir haben einen eigenen barrierefreien Parkplatz

Der Weg vom barrierefreien Parkplatz zur Haupteingangstür ist geneigt.

#### **Belag: Der Weg vom barrierefreien Parkplatz zur Haupteingangstür ist durchgehend:**

Der Weg vom Parkplatz zum Eingang ist asphaltiert, betonierte.

---

### Infos

#### **Informationen für Kunden mit Behinderungen:**

Wir geben telefonisch über unsere Barrierefreiheit Auskunft.

Wir bieten auf unserer Homepage Informationen zur Zugänglichkeit an.

Bei der Erstellung unserer Homepage haben wir auf Barrierefreiheit für Menschen mit Sehbehinderungen geachtet.

Unser Angebot scheint in Info-Materialien (z.B. Broschüren) für Menschen mit Behinderungen auf.

---

### Bewegungsflächen

#### **Gangbreiten:**

**Der freie Raum zwischen Möblierungen beträgt mindestens 90 cm**

#### **Wendekreise:**

Es gibt ausreichend große Wendekreise von mindestens 150 cm Durchmesser.

#### **Hindernisse:**

Es gibt Hindernisse (z.B. Auskragungen) an denen man sich verletzen könnte oder die die Bewegungsmöglichkeiten einschränken!!

Es gibt zwar Niveausprünge, diese können aber überwunden werden.

---

## WC

### **Erreichbarkeit:**

**Das WC ist stufenlos erreichbar!**

### **Tür:**

Die Tür geht nach außen auf

Die Tür ist leichtgängig

**!! Die Tür ist mindestens 80 cm breit**

Zur Verriegelung befindet sich an der Innenseite ein Drehknopf

Die Tür ist gut erkennbar (zB die Wand ist hell ausgeführt und die Tür dunkel)

Es gibt eine Bewegungsfläche von mindestens 150 cm Durchmesser im WC-Raum Die Anfahrfäche zum WC-Sitz von mindestens 130 cm x 185 cm ist gegeben Die Anfahrfäche bei der Waschgelegenheit, gemessen von der Vorderkante, beträgt mindestens 130 cm x 100 cm Links vom WC-Sitz ist mindestens 90 cm Platz Rechts vom WC-Sitz ist mindestens 90 cm Platz Vor dem WC-Sitz ist mindestens 120 cm Platz

### **Waschgelegenheit:**

Die Waschgelegenheit ist mit der Oberkante in einer Höhe von 80 cm bis 85 cm montiert

Die Waschgelegenheit ist mit dem Rollstuhl gut unterfahrbar (mindestens 70 cm in der Höhe)

Die Waschgelegenheit ist mit einem Unterputz- oder einem Flach-Aufputz-Siphon ausgestattet

Die Waschgelegenheit ist mit einem Einhandmischer ausgestattet

Der Einhandmischer ist gemessen von der Vorderkante der Waschgelegenheit in einer Tiefe von 20 bis 35 cm bedienbar

Der Spiegel ist fix an der Wand montiert (also nicht schwenkbar)

Die Unterkante des Spiegels ist in einer Höhe von 85 bis 95 cm montiert

Die Oberkante des Spiegels ist in einer Höhe von mindestens 180 cm montiert

### **WC-Sitz:**

Der WC-Sitz befindet sich in einer Höhe zwischen 46 und 48 cm.

Der WC-Sitz ist mindestens 65 cm tief.

An der WC-Schale ist ein WC-Deckel montiert.

### **Ausstattung:**

Es existieren stabile Haltegriffe auf beiden Seiten.

Es gibt ein unterfahrbares Waschbecken.

Das Waschbecken ist mit einem Einhandmischer ausgestattet.

Sämtliche Ausstattungsgegenstände wie Ablageflächen, Papierhalter, Handtuchspender, Seifenspender und dergleichen sind in einer Höhe zwischen 80 cm und 110 cm montiert

### **Es existiert eine Notruffeinrichtung!**

Der Notruf ist mittels Schnur auslösbar

Der Auslöser des Notrufs ist taktil min einem Notruf (zB SOS) beschriftet

---

## Eingang

### Mehrere Stufen

#### Anzahl der Stufen im Eingangsbereich:

Die Anzahl der Stufen beträgt: 6

#### Ausführung der Stufen:

Sind die Stufen max. 16 cm hoch? Ja

Sind die Trittflächen der Stufen mindestens 30 cm tief? Ja

#### Handlauf:

Es gibt zumindest auf einer Seite einen Handlauf.

Dieser befindet sich in einer Höhe von 85 bis 90 cm.

Er hat ein leicht greifbares und gerundetes Profil.

Der Handlauf geht 30 cm über die letzte Stufe hinaus.

### Rampe

Steigung: Die Rampe hat eine Steigung von maximal 6 %

#### Handlauf:

Die Rampe hat auf einer Seite einen Handlauf.

Die Handläufe sind in einer Höhe von 85 cm bis 90 cm montiert.

### Schiebetür

#### Merkmale:

Die Tür wird automatisch geöffnet.

Sie öffnet sich vorzeitig und schließt zeitverzögert.

Es ist eine Glastür.

Die Tür verfügt über eine entsprechende Glas-Markierung.

Die Tür ist mindestens 90 cm breit.


Vor und nach der Tür sind mindestens 120 cm in der Tiefe Platz.

---

## Hinweise auf mögliche Mängel

---


### Bewegungsflächen:



*Mangel (angekreuzt): Hindernis*

Sie haben angegeben, dass Sie **Hindernisse in Ihren Bewegungsflächen** haben. Bitte beachten Sie die mögliche **Verletzungsgefahr** und entfernen Sie das Hindernis.

### WC:



*Mangel (angekreuzt): Der Raum ist kleiner als 165x215 cm: Ja*

**Hinweis:** Die Raumgröße Ihres WCs entspricht nicht der aktuellen ÖNorm B1600. Hier sind mindestens 165x215 cm vorgeschrieben. Sie sollten versuchen, diesen Mangel bei den nächsten Renovierungsarbeiten zu beseitigen.

---

## Beratung zur Barrierefreiheit und Kontaktmöglichkeiten

---

Ihre Wirtschaftskammer bietet Ihnen eine erste Orientierung zum Thema Barrierefreiheit in rechtlicher und baulicher Hinsicht. Kontaktieren Sie uns, wir helfen Ihnen gerne weiter: [Link zu den Landeskammern](#)